"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД
София 1220, бул. Рожен №15, тел. (2) 813 00 20, e-mail: office@viksof.com

Изх.№ ТО 03-1270 9 -04- 2025

ДО
„КАНГАЛ" ООД
ул. „Иван Вазов"№2
гр.Елин Пелин

ОТНОСНО: ***Становище за изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/, изменение на план на застрояване /ИПЗ/ на ПИ с идентификатор 17885.32.1, м. „Герена", и изменение на план за улична регулация /ИПУР/ за образуване на нова задънена улица с обръщало с о.т.66 до о.т.66д (нова), находящ се в землището на с.Григорево, общ. Елин Пелин, обл.Софийска.***

"ВиК" ЕООД-София не възразява да се изготви проект за ПУП – ПР, ИПЗ на ПИ с идентификатор **17885.32.1,** м. „Герена", с. Григорево и ИПУР за образуване на нова задънена улица с обръщало с о.т.66 до о.т.66д (нова), като са новообразувани о.т. 66А, о.т. 66Б, о.т.66В, о.т.66Г и о.т.66Д, находящ се в землището на с.Григорево, общ. Елин Пелин, обл.Софийска и обособяване на 54 новообразувани урегулирани поземлени имота, като 8 от тях са предназначени за „жилищно строителство и търговски дейности" и 46 имота са с предназначение за „жилищно строителство".

Дружеството може да осигури водоснабдяване на имота за питейно-битови нужди до 16м^3/макс.ден (0.187 l/s) водно количество чрез акумулирането им в резервоар в имота.

За водоснабдяване на имота за питейно-битови нужди, е необходимо проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на уличен водопровод с дължина около 800м и с минимален диаметър Ø 90 ПЕВП, който да се свърже със съществуващ уличен водопровод Ø 100 АЦ, положен по отстоящата на 800м. северно на имота улица, съгласно приложената скица.

Не съществува техническа възможност за отвеждане на отпадъчни води от имота, поради липса на изградени в района на имота канализационни мрежи и съоръжения, експлоатирани от Дружеството.

Уведомяваме Ви, че е необходимо при изготвяне на проекта за ПУП да се представи план-схема за водоснабдяване, съгласно изискванията на чл.108 от *Закона за устройство на територията,* същите да се представят за съгласуване с „ВиК" ЕООД-София.

ИНЖ. РОСИЦА ИТОВА
УПРАВИТЕЛ НА „ВИК"ЕООД – СОФИЯ

Изготвил:
инж.Н. Стоянова, отдел "ПТО и обслужване на клиенти"
Съгласувал:
инж. Р. Камбурова, р-л отдел „ПТО и обслужване на клиенти"
гл.инж.Благой Иванов